



I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

INFORMACIÓN pública relativa a la evaluación preliminar de impacto ambiental y autorización administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AUTO/2020/20179 (AT-10630).

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se concede un plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de alegaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto ambiental y autorización administrativa previa, de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud.

Expediente: AUTO/2020/20179 (AT-10630).

Solicitante: Viesgo Distribución Eléctrica, S. L.

Instalación:

- Sustitución de los conductores existentes (LA-30) por otros del tipo 94-AL1/22-ST1A (LA 110), en los vanos comprendidos entre los apoyos 2A32198 y el nuevo apoyo 2A (antes A56126), con un total de 390 metros de longitud, dispuestos sobre apoyos metálicos y con cadenas de aisladores poliméricos. Este tramo de línea denominado "Derivación al CTI Barredo" en el Expte RIAT-0333, pasará a denominarse L.A.T. SC (20 kV) Tapia_Este.
- Sustitución de los conductores existentes (LA-110) por otros del tipo 94-AL1/22-ST1A (LA 110), en los vanos comprendidos entre el nuevo apoyo 2A (antes A56126) y el apoyo existente 2A29629, con un total de 174 metros de longitud, dispuestos sobre apoyos metálicos y con cadenas de aisladores poliméricos. Este tramo de línea denominado "Tramo aéreo hacia el CT Campos 3" en el Expte RIAT-0333, pasará a denominarse L.A.T. SC (20 kV) Tapia_Este.
- Sustitución de los conductores existentes (LA-30) por otros del tipo 47-AL1/8-ST1A (LA 56), en los vanos comprendidos entre los apoyos 2A (antes A56126) y el apoyo A90317, con un total de 76 metros de longitud, dispuestos sobre apoyos metálicos y con cadenas de aisladores poliméricos. Tramo que pertenece a la L.A.T. SC (20 kV) Tapia_Este-derivación al CTI Barredo, Expte RIAT-0333.

Emplazamiento: Bo, La Retela, Concejo de Tapia de Casariego.

Objeto: Mantenimiento de la calidad del suministro de energía eléctrica.

Presupuesto: 32.790,18.

A este efecto, para garantizar que la documentación sometida a información pública tenga la máxima difusión, durante dicho período de información pública, en el Tablón de la Sede Electrónica, al que se accede desde el apartado Temas > Industria y energía > Industria y energía en Asturias > Instalaciones de Alta Tensión del portal www.asturias.es, cualquier usuario podrá acceder a la documentación técnica presentada en formato digital por la promotora.

Durante el plazo señalado se podrán presentar en la forma prevista en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las alegaciones que se estimen oportunas dirigidas a la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Oviedo, 6 de octubre de 2020.—El Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas.—Cód. 2020-08278.